

ที่ ทส 1009/268



၁။ ၁၁၁၁
 ၂။ ၆၇၈၆၅
 ၃။ ၁၂၃
 ၄။ ၄၃၄
 ၅။ ၁၂၃၄
 ၆။ ၁၂၃၄

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

๔ กุมภาพันธ์ 2550

เรื่อง โครงการก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลได้นำไปยังเกาะต่าง ๆ ที่มีไฟฟ้าใช้แล้ว (เกาะลัน และเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี)

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส่วนที่สุต ที่ นร 0506/909 ลงวันที่ 19 มกราคม 2550

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่อง โครงการก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะต่าง ๆ ที่มีไฟฟ้าใช้แล้ว (เกาะลัน และเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี) ของกระทรวงมหาดไทย เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาแล้วขอเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. กรณีเกาะลัน ขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการก่อสร้างโดยใช้แนวทางเลือกที่ 1 (อ่าวท่าไร่) โดยใช้เทคนิคการวางสายเคเบิลใต้น้ำด้วยวิธีการเป่าลมและฝังกลบสายเคเบิลใต้น้ำในพื้นที่ที่เป็นทราย ส่วนพื้นหินให้ใช้วิธีวางบนพื้นท้องทะเลโดยไม่ทำลายปะการังและต้องไม่ขัดกับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พ.ศ 2546 ข้อ 6(8) ที่ห้ามเก็บหรือทำลายปะการัง ซากปะการัง หรือหินปะการัง หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเป็นอันตรายหรือมีผลกระทบหรือทำให้ปะการัง ซากปะการัง หรือหินปะการังถูกทำลายหรือเสียหาย อีกทั้งต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกัน ลดผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) และที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนดเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด


2. อนึ่ง.../

อนึ่ง เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2535 เรื่อง แผนแม่บทการจัดการ
ปะการังของประเทศ ได้กำหนดให้เกาะลันเป็นเขตเพื่อการท่องเที่ยวหนาแน่น ซึ่งเขตดังกล่าวได้
กำหนดมาตรการห้ามการขุดร่องน้ำ หรือการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ท้องทะเลในระยะ 1 กิโลเมตร จากแนว
ปะการัง ดังนั้น การดำเนินโครงการวางสายเคเบิลได้นำไปยังเกาะลัน ซึ่งต้องมีการเปลี่ยนแปลง
พื้นที่ท้องทะเลในระยะ 1 กิโลเมตร จากแนวปะการังในบริเวณอ่าวท่าไร่ จึงเป็นการดำเนินการที่ขัดกับ
มาตรการที่กำหนดไว้ ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต้องดำเนินการขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว
ก่อนดำเนินโครงการ

2. กรณีเกาะสีชัง ขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณานำมาตรการป้องกัน ลดผล
กระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลได้นำ
ไปยังเกาะต่าง ๆ ที่มีไฟฟ้าใช้แล้ว (เกาะลัน จังหวัดชลบุรี) มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพน้ำทะเลและทรัพยากรทางทะเลน้อยที่สุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเรียนคณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์)

รองนายกรัฐมนตรี รักษาการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร. 02 265 - 6628

โทรสาร 02 265 - 6616