

ที่ ทส 1009/ 2349



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

30 ตุลาคม 2550

เรื่อง เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงมหาดไทยเสนอเรื่อง
โครงการก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะต่าง ๆ ที่มีไฟฟ้าใช้แล้ว (เกาะ
มุกต์ เกาะสุกรและเกาะลิบง จังหวัดตรัง)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0506/18574 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2550

ตามหนังสืออ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือถึงกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะต่าง ๆ ที่มี
ไฟฟ้าใช้แล้ว (เกาะมุกต์ เกาะสุกรและเกาะลิบง จังหวัดตรัง) ของกระทรวงมหาดไทย ความละเอียด
แจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) พิจารณาแล้วมีความเห็นประกอบการ
พิจารณา ดังนี้

1. การดำเนินการโครงการก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะต่าง ๆ
ที่มีไฟฟ้าใช้แล้ว (เกาะมุกต์ เกาะสุกรและเกาะลิบง จังหวัดตรัง) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ควรดำเนินการ
ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2535 เรื่อง แผนแม่บทการจัดการปะการังของ
ประเทศ และจะต้องได้รับอนุญาตจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชก่อนดำเนินการด้วย
นอกจากนี้ ให้ศึกษา และจัดทำแผนปฏิบัติการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญในพื้นที่บริเวณแนววาง
สายเคเบิลใต้น้ำให้ชัดเจนก่อนดำเนินการ รวมทั้ง หลีกเลี่ยงบริเวณที่จะวางสายเคเบิลเข้าใกล้ปะการังใน
รัศมีที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อปะการัง โดยใช้เทคนิคและวิธีการที่เหมาะสมในการวางสายเคเบิลใต้น้ำ
ในช่วงคลื่นลมสงบในช่วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมวลน้ำโดยรวมจะพัดขึ้นทางทิศเหนือ และสามารถ
ลดการฟุ้งกระจายของตะกอนได้ระดับหนึ่ง


2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ควรกำกับดูแล และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
บริษัทที่รับหน้าที่วางสายเคเบิลใต้น้ำ ให้ดำเนินการกำหนดมาตรการป้องกันความเสียหาย อันเกิดจาก
ปริมาณสารแขวนลอยและอัตราการตกตะกอน โดยเปรียบเทียบค่าปริมาณสารแขวนลอยและอัตราการ

ตกตะกอนก่อนการวางสายเคเบิลและระหว่างดำเนินการ ไม่ให้เพิ่มขึ้นจากเดิมเกินร้อยละ 10 และให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันผลกระทบต่อแนวปะการัง หาดทรายและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ที่มีความสำคัญ พร้อมทั้ง ให้ดำเนินการติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งในช่วงก่อน ระหว่าง และภายหลังการดำเนินการวางสายเคเบิลได้น้ำอย่างเข้มงวดด้วย

3. พื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ (Ramsar site) และเป็นแหล่งอาหาร (หญ้าทะเล) ของพะยูน ซึ่งเป็นสัตว์ป่าสงวนของไทย ดังนั้น ในการพัฒนาโครงการดังกล่าว จะต้องระมัดระวังมิให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพของน้ำ และถิ่นที่อยู่ของพะยูน นอกจากนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคควรสนับสนุนงบประมาณ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง และเกาะสุกร อุทยานแห่งชาติเจ้าไหม เพื่อใช้ในการจัดทำโครงการเพื่อลดผลกระทบตามแผนปฏิบัติการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลได้น้ำไปยังเกาะต่าง ๆ ที่มีไฟฟ้าใช้แล้ว (เกาะมุกด์ เกาะสุกรและเกาะลิบง จังหวัดตรัง) ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเรียนคณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายยงยุทธ ยุทธวงศ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รักษาราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร. 02 265 - 6500 ต่อ 6711 6628

โทรสาร 02 265 - 6616