

ด่วนที่สุด

ที่ ทส (ปคร) 1009/ 875



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

สคต 2736

๒๒ เม.ย. ๕๑

๑๖.๓๐๖

“ศ. แทนทวีทรัพย์”

สค. 1/102

วันที่ ๒๒ เม.ย. ๕๑

เวลา ๑๖.๓๐๖

๒๒ เมษายน ๒๕๕๑

เรื่อง รายงานสรุปข้อมูลเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ

ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับเรื่องร้องเรียนคัดค้านการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าเสม็ดใต้ ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา และได้ตรวจสอบพื้นที่การก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าเสม็ดใต้ เมื่อวันที่ 18 เมษายน ๒๕๕๑ นั้น

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอสรุปข้อมูลเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าเสม็ดใต้ ดังนี้

1. เรื่องเดิม

1.1 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้รับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าเสม็ดใต้ ของบริษัท สยาม เอ็นเนอร์จี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งมีขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้า 1,650 เมกะวัตต์ จัดทำรายงานโดยบริษัท อีอาร์เอ็ม-สยาม จำกัด เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน ๒๕๕๐

1.2 สผ. ได้รับเรื่องร้องเรียนการคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา จากชาวบ้านและเจ้าอาวาสวัดในพื้นที่โครงการ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับเรื่องร้องเรียนการคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา จากชาวบ้านและเจ้าอาวาสวัดในพื้นที่โครงการ

2. ข้อเท็จจริง

2.1 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้แจ้งผลการตรวจสอบเบื้องต้น (15 วัน) รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเสม็ดใต้ ไปยังบริษัท สยามเอ็นเนอร์จี้ จำกัด และสำนักเนเจอร์มรโรงงานอุตสาหกรรม กรมธุรกิจพลังงาน จังหวัดฉะเชิงเทรา และบริษัท อีอาร์เอ็ม-สยาม จำกัด เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ปัจจุบัน บริษัท สยาม เอ็นเนอร์จี้ จำกัด ยังไม่ได้เสนอรายงานข้อมูลชี้แจง ให้สผ. พิจารณาแต่อย่างใด

2.2. สผ...../

2.2 สผ. ได้เข้าร่วมรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ชุมนุมเรียกร้องคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา และชี้แจงขั้นตอนกระบวนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการดังกล่าว ณ วัดสนามช้าง อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551

2.3 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรน้ำ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมตรวจสอบพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 18 เมษายน 2551 ซึ่งกรมควบคุมมลพิษ และกรมทรัพยากรน้ำ มีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะทางวิชาการ ในเรื่องการจัดการน้ำและข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำบางปะกง ซึ่งสรุปได้ดังนี้

2.3.1 โรงไฟฟ้ามีความต้องการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้งวันละ 196,000 ลบ.ม. ซึ่งจากสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำบางปะกง พบว่าความต้องการน้ำในลุ่มน้ำในช่วงฤดูแล้งเท่ากับ 849 ล้าน ลบ.ม. ในขณะที่มีปริมาณน้ำเพียง 684 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งไม่เพียงพอกับความต้องการ และคุณภาพน้ำ ณ บริเวณพื้นที่โครงการในฤดูแล้งมีค่าออกซิเจนละลายน้ำน้อย

2.3.2 แม่น้ำบางปะกงถูกกำหนดให้เป็นแหล่งน้ำประเภทที่3 ซึ่งกำหนดให้ระบายน้ำทิ้งลงในแหล่งน้ำได้โดยอุทกภูมิจะต้องเป็นไปตามธรรมชาติของแหล่งน้ำนั้นๆ (อุทกภูมิในแม่น้ำบางปะกงมีค่าอยู่ระหว่าง 24-35 องศาเซลเซียส)

2.3.3 ผลกระทบจากการสร้างโรงไฟฟ้าทำให้เกิดการแย่งการน้ำในภาคเกษตรกรรม เนื่องจากโรงไฟฟ้าต้องใช้น้ำในระบบหล่อเย็นจำนวนมาก เกิดการรุกล้ำของความเค็มขึ้นไปไกลจากปัจจุบันที่รุกล้ำไปถึง 100 กม. อาจส่งผลเสียหายต่อการผลิตประปาและเกษตรตลอดลำน้ำ

2.3.4 ข้อเสนอแนะ เช่น

- ให้โรงไฟฟ้าพิจารณาลดปริมาณการใช้น้ำ ใช้น้ำให้มีประสิทธิภาพและนำน้ำที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ สร้างแหล่งเก็บกักสำรองน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง

- ให้คณะกรรมการลุ่มน้ำซึ่งมีองค์ประกอบจากประชาชนในลุ่มน้ำมีส่วนร่วมในการพิจารณาจัดสรรน้ำ โดยกรมทรัพยากรน้ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ

- ให้มีการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อปริมาณและคุณภาพน้ำจากการใช้น้ำของโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องและรายงานต่อคณะกรรมการลุ่มน้ำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการพัฒนาแหล่งน้ำเพิ่มเติมและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำ

2.4 ประเด็นและข้อคิดเห็นชาวบ้าน มีดังนี้

2.4.1 พื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ปลูกพืชผลไม้ เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา เป็นที่ตั้งของวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงส่งออก และที่ตั้งของโครงการพัฒนาส่วนพระองค์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

2.4.2 การก่อสร้างโรงไฟฟ้าจะก่อให้เกิดให้เกิดมลพิษทางน้ำและทางอากาศ เพิ่มปัญหาโลกร้อน ชาวบ้านจะหมดอาชีพในการทำเกษตร พื้นที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ แหล่งน้ำจากแม่น้ำบางปะกงจะถูกแย่งใช้ ซึ่งปัจจุบันชาวบ้านยังมีปัญหาเรื่องปริมาณน้ำไม่เพียงพอ และปัญหาน้ำเสียที่โรงไฟฟ้าจะปล่อยลงสู่แม่น้ำบางปะกง

อนึ่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในทำนองเดียวกันเป็นจำนวนมาก และเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ตามมาตรา 57 และมาตรา 67 โดยโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต บุคคลหรือชุมชนที่มีส่วนได้เสียย่อมมีสิทธิได้รับคำชี้แจงและร่วมแสดงความคิดเห็นก่อนที่รัฐจะอนุญาตให้ดำเนินโครงการ ทส. จึงเห็นควรให้หน่วยงานเจ้าของโครงการและหน่วยงานอนุญาตจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องในทุกขั้นตอน เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนก่อนการดำเนินโครงการ ทั้งนี้ ทส. จะนำเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พิจารณาเพื่อแจ้งหน่วยงานผู้อนุญาต ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางอนงค์วรรณ เทพสุทิน)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร. 02 265-6628

โทรสาร 02 265-6616

หมายเหตุ : ที่ประชุม (สธช) ทส. (สธช) ไปพร้อมกันที่สำนักงานทส. แล้วให้ส่ง
และลงชื่อใน ๕ ฉบับ (สธช) ไปรษณีย์ โทร. ๐๒ ๒๖๕-๖๖๑๖
เสนอความเห็น
สธช.
๗ พ.ค. ๕๕