

ด่วนที่สุด

ที่ ทส ๐๒๒๐.๓/ ๕๕๕



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รับที่ 1124

วันที่ ๘ ม.ค. ๕๕ เวลา ๑๑.๐๗

☐ ก่อนประชุม

☒ หลังประชุม

☒ แจกที่ประชุม

☐ ไม่แจกที่ประชุม

(ทว)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕๒ ซอยพหลโยธิน ๗ ถนนพหลโยธิน

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท

กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

สพต.รับที่ ๑๖๑

วันที่ ๘ ก.พ. ๒๕๕๕

เวลา ๑๖.๐๐

- ๘ ก.พ. ๒๕๕๕

ใบสั่งการ

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

เรื่อง โครงการก่อสร้างสายส่งเคเบิลใต้น้ำ ๑๑๕ เควี (วงจรที่ ๓) ไปยังเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา

เรื่องที่ ๓

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนมาก ที่ นร ๐๕๐๕/๖๐๓ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๔

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ประเด็นความเห็นเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างสายส่งเคเบิลใต้น้ำ ๑๑๕ เควี (วงจรที่ ๓) ไปยังเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาแล้ว ขอเสนอความเห็น ดังนี้

๑. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่กำกับดูแลพื้นที่แนววงสายเคเบิลใต้น้ำก่อนการก่อสร้างโครงการก่อสร้างสายส่งเคเบิลใต้น้ำ ๑๑๕ เควี (วงจรที่ ๓) ไปยังเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และในการก่อสร้างและดำเนินการโครงการฯ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการฯ อย่างเคร่งครัด

๒. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๓๕ เรื่อง แผนแม่บทการจัดการปะการังของประเทศ ได้กำหนดเขตการใช้ประโยชน์ในแนวปะการังเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเขตการท่องเที่ยวและนันทนาการ โดยมีมาตรการที่กำหนดกิจกรรมที่ห้ามการขุดร่องน้ำหรือการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ท้องทะเลในระยะ ๑ กิโลเมตรจากแนวปะการัง ยกเว้นการกระทำเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ แต่ข้อมูลในรายงานฯ พบว่าแนวปะการังอยู่ห่างจากแนววงสายเคเบิลใต้น้ำประมาณ ๑๕๐ เมตร ดังนั้น หากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะทำการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว จะเป็นการดำเนินงานที่ขัดต่อแผนแม่บทการจัดการปะการังของประเทศ ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะต้องขอรับการยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ ควรให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหลีกเลี่ยงการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำใกล้เคียงพื้นที่แนวปะการังสมบูรณ์ และจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อแนวปะการังอย่างเคร่งครัด

๓. เนื่องจากเกาะสมุยจัดเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่สมควรได้รับความคุ้มครองเพิ่มเติม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๓ และวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เห็นควรให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ตระหนักถึงมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว และพิจารณาดำเนินโครงการให้มีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในบริเวณแนวสายเคเบิลใต้น้ำและพื้นที่ใกล้เคียงน้อยที่สุด

๔. การไฟฟ้า...

๔. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ควรสนับสนุนงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการจัดการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแผนการใช้ที่ดินเพื่อรองรับผลกระทบจากการพัฒนาพื้นที่จนเกินขีดความสามารถในการรองรับของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากการดำเนินการโครงการในพื้นที่ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุวิทย์ คุณกิตติ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ทส.

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๒๕๕

โทรสาร ๐ ๒๒๗๘ ๘๖๔๔