

ด่วนที่สุด

ที่ วท (ปคร) ๐๒๑๑/ ๕๕๐๒๕๕๗



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รับที่ 3482

วันที่ 12 12 64

เวลา 9.30 น.

☐ ก่อนประชุม

☐ หลังประชุม

☐ แจกให้ประชุม

☐ ไม่แจกให้ประชุม

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ถนนพระราม ๖ ราชเทวี กทม. ๑๐๕๐๐

สค. 5/1163

วันที่ 12 พ.ย. 64

เวลา 14.15 น.

๑๖ เมษายน ๒๕๕๕

เรื่อง ขอบทบทวนมติคณะรัฐมนตรีโครงการบำบัดน้ำเสียปริมาณพลส่วนเหนือ ชั้นที่ ๑ (คูคต-ประชาธิปไตย) และโครงการบำบัดน้ำเสียอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา

เรื่องที่ ๑๕

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๖๗๑๗

ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา

เรื่องที่ ๙๕

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเรื่อง ขอบทบทวนมติคณะรัฐมนตรีโครงการบำบัดน้ำเสียปริมาณพลส่วนเหนือ ชั้นที่ ๑ (คูคต-ประชาธิปไตย) และโครงการบำบัดน้ำเสียอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พิจารณาแล้วเห็นด้วยกับการขอบทบทวนมติคณะรัฐมนตรีโครงการบำบัดน้ำเสียปริมาณพลส่วนเหนือ ชั้นที่ ๑ (คูคต-ประชาธิปไตย) และโครงการบำบัดน้ำเสียอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ เนื่องจาก

๑. เห็นว่ามีความเหมาะสมกับสภาพปัญหาและสถานการณ์ปัจจุบัน เพราะการสร้างระบบย่อยในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะทำให้ได้ระบบบำบัดน้ำที่มีประสิทธิภาพที่สูงกว่าเหมาะสมกับสภาพและลักษณะน้ำเสียของแต่ละพื้นที่ย่อย นอกจากนี้ ทำให้ชุมชนมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของและให้ความร่วมมือในการจ่ายค่าบริการ อีกทั้งการต่อต้านหรือคัดค้านน่าจะน้อยกว่าการสร้างระบบรวมขนาดใหญ่ และการที่ภาครัฐลงทุนในโครงการทั้งหมด นอกจากจะทำให้มีความคล่องตัวกว่าการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนแล้ว ยังทำให้ได้ระบบบำบัดน้ำเสียมาใช้งานที่เร็วและทันกับปัญหาน้ำเสียที่รุนแรงขึ้นและต้องรีบดำเนินการแก้ไข รวมทั้งยังทำให้อัตราค่าบริการต่าง ๆ ที่จะเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการมีความเหมาะสมและมีความเป็นธรรมกว่ารูปแบบการร่วมทุนกับเอกชน

๒. ส่วนการขออนุมัติโครงการบำบัดน้ำเสียรวมพื้นที่เทศบาลนครอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร โดยให้องค์การการจัดการน้ำเสีย เป็นผู้ดำเนินโครงการเป็นพื้นที่ย่อยแรก โดยร่วมมือกับเทศบาลนครอ้อมน้อย ระยะเวลาดำเนินการระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๐ นั้น เห็นว่ามีความเหมาะสม เพราะเทศบาลนครอ้อมน้อยมีความพร้อมและมีหนังสือยืนยันในการให้ความร่วมมือ พร้อมทั้งได้มีการจัดเตรียมสถานที่สำหรับก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียไว้เรียบร้อยแล้ว และประเด็นสำคัญอย่างยิ่งคือ สภาพของปัญหาน้ำเสียที่อยู่ในขั้นวิกฤตรุนแรงจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องได้รับการแก้ไข

๒/อย่างไรก็ตาม...

อย่างไรก็ตาม กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี้

(๑) ควรมีการประชาสัมพันธ์เพื่อทำความเข้าใจในเรื่องการบำบัดน้ำเสียกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งทั้งในระหว่างการก่อสร้างและระยะดำเนินการ


(๒) ควรวางแผนการจัดเก็บค่าบริการให้ชัดเจน โดยอาจพิจารณาร่วมกับการประปาผู้จ่ายน้ำ เพื่อให้การดำเนินการในระยะยาวไม่เป็นภาระกับรัฐ เช่น มีการผนวกรวมค่าน้ำประปาและค่าบริการกำจัดน้ำเสียจากชุมชน และภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น

(๓) ควรพิจารณานำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับไปใช้ประโยชน์ โดยอาจขายเป็นน้ำสำหรับหล่อเย็นให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมบริเวณใกล้เคียง

(๔) ควรวางแผนศึกษาการใช้ประโยชน์จากกากตะกอน (sludge) ที่เกิดจากการบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้เกิดการยอมรับจากชุมชนใกล้เคียง และลดปัญหาเรื่องกลิ่นจากการตกค้างของตะกอนไปพร้อมกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวีระชัย วีระเมธีกุล)

รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา

โทร. ๐ ๒๓๓๓ ๓๔๖๗

โทรสาร ๐ ๒๓๓๓ ๓๔๓๘

E-mail : jindamas@most.go.th