

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รับที่ ๑๙๐

วันที่ ๓๑ ธันวาคม เวลา ๘.๔๖

☒ ก่อนประชุม ๐๖

☐ หลังประชุม

☐ แจกที่ประชุม

☐ ไม่แจกที่ประชุม



ที่ พน ๐๑๐๐/๕๓

กระทรวงพลังงาน

ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี

ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

สท๗ 31.5

๓๐-๓๑-๑๖๕๕

143๐๖

๓๑ มกราคม ๒๕๕๕

เรื่อง โครงการก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะต่าง ๆ (เกาะกูด เกาะหมาก จังหวัดตราด)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๑๘๗๒ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ส่งเรื่องโครงการก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะต่าง ๆ (เกาะกูด เกาะหมาก จังหวัดตราด) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ให้กระทรวงพลังงานพิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงพลังงานได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้ว มีความเห็น เห็นควรให้ กฟภ. ดำเนินการลงทุนโครงการก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะต่าง ๆ (เกาะกูด เกาะหมาก จังหวัดตราด) ในวงเงินลงทุนโดยประมาณทั้งสิ้น ๑,๔๑๓ ล้านบาท เนื่องจากโครงการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถและความมั่นคงในการจ่ายไฟฟ้า เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นของเกาะกูดและเกาะหมาก รวมทั้งสามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วนของการนำมันเชื้อเพลิงสำหรับโรงจักรไฟฟ้าดีเซลของ กฟภ. และเครื่องใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม กระทรวงพลังงานมีความเห็นเพิ่มเติมต่อโครงการดังกล่าว ดังนี้

๑. เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ทั้งผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและผู้ประกอบการธุรกิจบนเกาะหมากและเกาะกูดใช้ไฟฟ้าจาก กฟภ. ในอัตราค่าไฟฟ้าปกติมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๗ และ ๒๕๓๘ ตามลำดับ ซึ่งภายหลังจากที่มีก่อสร้างโครงการเคเบิลใต้น้ำไปสู่เกาะทั้งสองแล้วเสร็จ กฟภ. จะเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าอัตราพิเศษซึ่งเป็นส่วนเพิ่มเติมจากค่าไฟฟ้าอัตราปกติ จากผู้ประกอบการธุรกิจ ทั้งประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดเล็กและกิจการเฉพาะ อันได้แก่ โรงแรม รีสอร์ท และบังกะโล ซึ่งจะทำให้ต้นทุนของผู้ประกอบการธุรกิจบนเกาะทั้งสองเพิ่มสูงขึ้นได้ ดังนั้น กฟภ. ควรจัดทำประมาณการต้นทุนและค่าไฟฟ้าอัตราพิเศษของแต่ละเกาะหรือเฉลี่ยทั้งสองเกาะ เพื่อประกอบการรับฟังความเห็นจากประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ก่อนดำเนินโครงการ

๒. จากการที่พื้นที่ส่วนใหญ่ในเกาะกูดเป็นพื้นที่ราชพัสดุ ภายใต้การดูแลของกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ดังนั้นการขยายตัวของธุรกิจท่องเที่ยวบนเกาะกูดอาจจะส่งผลทำให้เกิดการบุกรุกพื้นที่ราชพัสดุมากขึ้น นอกจากนี้ จากจุดขึ้นบกของสายเคเบิลใต้น้ำที่บริเวณอ่าวสลัด เป็นพื้นที่ของกรมธนารักษ์ ดังนั้น กฟภ. ควรได้รับการอนุญาตจากกรมธนารักษ์ในการใช้พื้นที่ดำเนินโครงการทั้งในส่วนจุดขึ้นบกของสายเคเบิลและการก่อสร้างระบบจำหน่ายเพื่อเชื่อมโยงกับระบบไฟฟ้าบนเกาะก่อนดำเนินโครงการ หรือจัดจ้างบริษัทรับเหมาก่อสร้างเพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าในการส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับเหมาก่อสร้าง

๓. จากข้อมูลอ้างอิงที่รวบรวมจากการรับฟังความเห็นจากประชาชนในเกาะหมาก พบว่ามากกว่าร้อยละ ๑๘ มีความกังวลต่อการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำไปสู่เกาะหมากที่จะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรในทะเลเสียหาย และปริมาณสัตว์น้ำอาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินการโครงการดังกล่าวที่กำหนดแนวการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำไปสู่เกาะหมากที่อยู่ใกล้แนวปะการังของอ่าวนิตเพียง ๒๐ เมตร เปรียบเทียบกับมติ ครม. เดิมที่กำหนดให้ห่างถึง ๑ กิโลเมตร จึงถือว่าแนวก่อสร้างดังกล่าวอาจก่อผลกระทบต่อแนวปะการังและสัตว์น้ำในบริเวณดังกล่าวได้ จึงเห็นควรให้ กพท. พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำไปสู่เกาะหมาก โดยเบื้องต้นอาจจะดำเนินการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำเชื่อมโยงจากระบบจำหน่ายบนฝั่งสู่เกาะกูดเพียงเกาะเดียวก่อน และประเมินความเหมาะสมในก่อสร้างเชื่อมโยงไปสู่เกาะหมากในภายหลัง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป
ด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

สำนักนโยบายไฟฟ้า

กลุ่มจัดหาพลังงานไฟฟ้า

โทร. ๐ ๒๖๑๒ ๑๕๕๕ ต่อ ๕๑๓, ๕๒๔

โทรสาร. ๐ ๒๖๑๒ ๑๓๘๔-๕