

ด่วนที่สุด
ที่ ทส ๐๒๒๐.๓/ ๘๒๐



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๙๒ ซอยพหลโยธิน ๗ ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส4544
รับที่ : ธ3021/55
วันที่ : 27 มี.ค. 55 เวลา : 13:38

๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕

จัดเข้าวาระ 29 มี.ค. 2555

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงสถานบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ.

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา
เรื่องที่ ...๘๗...

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล)๕๒๔๔ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอความเห็นเรื่อง ร่างกฎกระทรวงสถานบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาแล้ว เห็นด้วยกับร่างกฎกระทรวงดังกล่าว โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. ควรมีการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดทิศทางลม เพื่อตรวจสอบทิศทางของการแพร่กระจายของก๊าซปิโตรเลียมเหลวกรณีเกิดการรั่วไหล
๒. ควรเพิ่มเติมมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินบริเวณสถานบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว โดยกำหนดแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน ซึ่งมีรายละเอียดของแผนอพยพประชาชน ไปอยู่ในที่ปลอดภัย พร้อมทั้งมีการซ้อมแผนฉุกเฉินตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อป้องกันผลกระทบต่อประชาชนผู้มาใช้บริการและผู้อยู่อาศัยโดยรอบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานปลัดกระทรวงฯ

สำนักผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ทส.

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๖๒๕๕

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๑๑๐