

๗๗
ด้านที่สุด
ที่ สธ ๐๒๐๕.๖๕.๑/ ๑๐๔๗



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ☒ ก่อนประชุม ☐ หลังประชุม
รับที่... ๓๑๗๗
วันที่... ๒๙ มิ.ย. เวลา... ๙.๒๒
☐ แจกที่...
☐ ไม่แจกที่ประชุม

กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงสถานบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา
เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่องที่ ๖๗

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด้านที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล) ๕๒๕๔ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้กระทรวงสาธารณสุขเสนอความเห็น
ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ประเด็นความเห็นเรื่อง ร่างกฎกระทรวงสถานบริการ
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

จัดเข้าวาระ... 29 มี.ค. 2555

กระทรวงสาธารณสุขได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบร่างกฎกระทรวงสถานบริการก๊าซปิโตรเลียม
เหลว พ.ศ. ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ โดยมีข้อเสนอเพิ่มเติม ดังนี้

๑. นิยาม “สถานพยาบาล” ในข้อ ๒ ตามร่างกฎกระทรวงสถานบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว
พ.ศ. ควรขยายให้มีความครอบคลุมสถานพยาบาล ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และ
ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕
กำหนดลักษณะโดยทั่วไปของสถานพยาบาล ตามข้อ ๒ และข้อ ๕ ว่าต้องมีลักษณะที่ตั้งอยู่ในทำเลที่สะดวก
ปลอดภัย และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพื่อใช้บังคับตามข้อ ๓ (๑) ของร่างกฎกระทรวงสถานบริการก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. ในส่วนของระยะปลอดภัยของสถานบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่กำหนดให้เขต
สถานบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวต้องห่างจากเขตสถานพยาบาล ฯลฯ ไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ เมตร
เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการจากสถานพยาบาลตามนัยดังกล่าวเป็นสำคัญ ป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากการประกอบกิจการของสถานบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว และเพื่อความปลอดภัยของสถานพยาบาลทุกแห่ง

๒. สถานบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวต้องดำเนินการในส่วนของห้องน้ำห้องส้วมให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่กำหนดให้สถานบริการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหรือก๊าซสำหรับ
ยานพาหนะต้องจัดให้มีส้วมที่ต้องด้วยสุขลักษณะ และต้องจัดให้มีเครื่องสุขภัณฑ์ไว้ตามจำนวนอันสมควร
แต่ต้องไม่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดไว้ โดยไม่ขัดแย้งกับพระราชบัญญัติควบคุมอาคารที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบังคับใช้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิทยา บุรณศิริ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๑๓๕๑

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๑๓๕๑