

ด่วนที่สุด



ว.ร. 163-3
วันที่ 30 มิ.ย. 58
เวลา 11-00 น.

ที่ สกพ ๕๕๐๒/๑๑๕๕

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
๓๑๙ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น ๑๔ ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘

เรื่อง โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า และโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคเหนือตอนบน เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๐๐๑๒ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอให้เสนอความเห็นที่มีต่อโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า และโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคเหนือตอนบน เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ขอเรียนว่า คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในการประชุมครั้งที่ ๒๗/๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๓๓๗) เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ ได้พิจารณาทั้งสองโครงการดังกล่าว จึงมีความเห็น ดังนี้

๑. เห็นควรสนับสนุนการดำเนินโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร ในวงเงิน ๙๔,๐๔๐ ล้านบาท เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า ซึ่งจะเป็นการเพิ่มศักยภาพของระบบส่งไฟฟ้าสำหรับรองรับการเชื่อมต่อของโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก รวมทั้งรองรับการส่งกำลังไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้านที่เพิ่มขึ้นในอนาคต และการเป็นระบบโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียน โดยเห็นควรเร่งรัดการดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อบรรเทาผลกระทบจากแหล่งจ่ายก๊าซธรรมชาติฝั่งตะวันตก และสร้างความมั่นคงในระบบไฟฟ้า

๒. เห็นควรสนับสนุนการดำเนินโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคเหนือตอนบน ในวงเงิน ๑๒,๒๔๐ ล้านบาท เพื่อเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้า และรองรับความต้องการไฟฟ้าของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวในภาคเหนือตอนบนที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะเขตจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน

๓. ภายหลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติโครงการฯ เห็นควรให้ กกพ. ดำเนินการ ดังนี้

๑) พิจารณาเลือกแนวที่ตั้งระบบโครงข่ายพลังงานที่เหมาะสมและจัดทำแผนแสดงรายละเอียดของลักษณะทิศทางและแนวเขตในการวางระบบโครงข่ายเสนอต่อ กกพ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๑๐๖ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ต่อไป

/๒) จัดทำ...

๒) จัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environmental Examination: IEE) สำหรับส่วนของแนวสายส่ง ๕๐๐ เควี นครราชสีมา ๓ - คลองใหม่ ระยะทาง ๘ กม. และแม่เมาะ ๓ - ลำพูน ๓ วงจรคู่ ระยะทาง ๑๑ กม. ที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (ป่า C) เพื่อขออนุญาตจากกรมป่าไม้ และเร่งดำเนินการศึกษา ทำรายงาน และขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้าง

๓) ให้ กฟผ. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการต่อ กกพ. เพื่อทราบ ทุก ๖ เดือน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายพรชัย ปฐิภาณปรีชาวุฒิ)

รองเลขาธิการ รักษาการแทน

เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

ฝ่ายวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๕๙ ต่อ ๕๘๐

โทรสาร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๐๖