

ด่วนที่สุด

ที่ สกพ ๕๕๐๒/๓๗๗ ๗ ๗



สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
๓๑๙ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น ๑๙ ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘

เรื่อง แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน เพื่อ รองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน
ของการไฟฟ้านครหลวง

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๖๖๑๑ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ขอให้เสนอความเห็นที่มีต่อแผนงาน
เปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน เพื่อ รองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน ของการไฟฟ้านคร
หลวง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ขอเรียนว่า คณะกรรมการกำกับกิจการ
พลังงาน (กกพ.) ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๓๒๒) เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ได้พิจารณา
แผนงานดังกล่าว จึงมีความเห็น ดังนี้

๑. เห็นควรให้ความเห็นชอบในหลักการของแผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็น
สายไฟฟ้าใต้ดิน เพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน ของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เพื่อเพิ่มความเชื่อถือ
ได้ของระบบไฟฟ้า และรองรับความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในอนาคต รวมทั้งเพิ่มความปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน และสร้างสภาพภูมิทัศน์ที่สะอาดและสวยงาม โดยเห็นควรสนับสนุนการดำเนิน
แผนงานฯ ในระยะแรก ในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการดำเนินการ ระยะทาง ๑๒๗.๓ กิโลเมตร ในพื้นที่ ๓๙
เส้นทาง วงเงิน ๔๘,๗๑๗.๒ ล้านบาท โดยเลือกเส้นทางแนวรถไฟและสาธารณูปโภคอื่นก่อน ทั้งนี้ แผนงาน
ในส่วนที่เหลือให้มีการนำเสนอในระยะต่อไป ในลักษณะโครงการ โดยเรียงลำดับตามความพร้อมในการ
ดำเนินการ พร้อมทั้งให้มีการรายงานความคืบหน้าและอุปสรรคให้ทางสำนักงาน กกพ. ทราบ เป็นราย ๖ เดือน

๒. มีความเห็นเพิ่มเติมเพื่อประกอบการดำเนินงานของ กฟน. ดังนี้

๒.๑ งบประมาณในส่วนของการไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ จำนวน ๘๒๒.๑ ล้านบาท ที่
รวมอยู่ในวงเงิน ๔๘,๗๑๗.๒ ล้านบาท เห็นควรไม่ให้นำค่าใช้จ่ายส่วนนี้มาคำนวณในค่าไฟฟ้าของประชาชน
เนื่องจาก กฟน. ดำเนินการลงทุนในงานส่วนนี้แทนหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ไปก่อน เพื่อให้การดำเนินแผนงานฯ
แล้วเสร็จตามเป้าหมาย โดย กฟน. สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากหน่วยงานได้ในภายหลัง ทั้งนี้
เห็นควรกำหนดเป็นหลักการให้ค่าใช้จ่ายลงทุนในส่วนงานที่ กฟน. ดำเนินการแทนหน่วยงานอื่น มิให้นำมา
คำนวณในค่าไฟฟ้าของประชาชน ในโครงการหรือแผนลงทุนอื่นๆ ด้วย

๒.๒ เพื่อให้งานก่อสร้างของ กฟน. ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่
กำหนดไว้ รวมทั้งเพื่อให้มีความปลอดภัย และสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงามของมหานครอาเซียน เห็นควรให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเช่น กรุงเทพมหานคร กรมทางหลวง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นต้น ช่วยให้การสนับสนุน และให้

/ความร่วมมือ...

ความร่วมมือในการอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานก่อสร้างสายไฟฟ้าใต้ดินของ กฟน. นอกจากนี้ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ควรช่วยผลักดันให้ หน่วยงานด้านสื่อสารดำเนินการนำสายสื่อสารลงใต้ดินให้สอดคล้องกับแผนงานของ กฟน. ด้วย

๒.๓ ให้ กฟน. พิจารณาจัดโครงสร้างองค์กรเพื่อบริหารจัดการแผนงานฯ ให้เป็นรูปธรรมที่ ชัดเจน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายของแผนงานฯ ที่กำหนดไว้

๒.๔ เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติแผนงานฯ แล้ว หากมีความชัดเจนเรื่องผลกระทบต่อชุมชน และค่าไฟฟ้าของประชาชน ให้ กฟน. ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นต่อไป

๒.๕ ให้ กฟน. จัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environment Examination : IEE) ในเฉพาะเส้นทางที่ไม่ได้มีการดำเนินการตามแนวรถไฟฟ้าและสาธารณูปโภคอื่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวณฤภัทร อมรโษิต)

เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

ฝ่ายวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๙๙ ต่อ ๕๘๐

โทรสาร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๐๖