

ด่วนที่สุด

ที่ วท (ปคร) ๐๒๑๑/๖๗๗๐

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ ทราบ
(หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องที่ กรม
เห็นชอบ/อนุมัติ) เรื่องที่...คณ.



กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ถนนพระรามที่ ๖ ราชเทวี กทม. ๑๐๔๐๐

๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ จัดเข้าวาระ..... - 4 ต.ค. 2559

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงสถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ พ.ศ.

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล) ๓๔๔๖๖
ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙

สพด.รับที่.....
วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๙
เวลา ๑๖.๑๕

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ
ความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี เรื่อง ร่างกฎกระทรวงสถานที่บรรจุ
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ พ.ศ. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบต่อร่างกฎกระทรวง
ดังกล่าว ทั้งนี้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. หมวด ๔ การติดตั้งเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว หัวจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ระบบท่อและอุปกรณ์ ข้อ ๑๖ วรรคสอง กำหนดให้การทดสอบและตรวจสอบระบบท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และอุปกรณ์ หัวจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว และสายหัวจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวในโรงบรรจุ ต้องดำเนินการโดย
ผู้ทดสอบและตรวจสอบตามกฎหมายว่าด้วย การกำหนดคุณสมบัติของผู้ทดสอบและตรวจสอบที่ออกตาม
มาตรา ๗ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา นั้น ควรมีการระบุ
วิธีการทดสอบและตรวจสอบดังกล่าวในแบบไม่ทำลาย พร้อมกับกำหนดวงรอบการทดสอบถังเก็บก๊าซ ระบบ
ท่อลำเลียง อุปกรณ์ควบคุม และวาล์วหัวจ่ายให้ชัดเจน เพื่อป้องกันเหตุการณ์ความเสียหายของชิ้นส่วนต่างๆ

๒. หมวด ๖ การป้องกันและระงับอัคคีภัย ข้อ ๒๒ ในโรงบรรจุต้องมีระบบการป้องกัน
และระงับอัคคีภัย ข้อ (๑) ได้กำหนดให้ติดตั้งท่อน้ำประปาสำหรับดับเพลิง โดยมีจำนวนหัวจ่ายน้ำดับเพลิง
ไม่น้อยกว่า ๒ จุด นั้น ควรระบุจำนวนหัวจ่ายน้ำดับเพลิงเป็นจำนวนต่อพื้นที่ของโรงบรรจุ แทนการระบุเฉพาะ
จำนวนหัวจ่าย เพื่อให้ขอบเขตพื้นที่ระงับอัคคีภัยของหัวจ่ายน้ำดับเพลิงครอบคลุมพื้นที่โรงบรรจุจริง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงานปลัดกระทรวง

โทร. ๐ ๒๓๓๓ ๓๔๖๗

โทรสาร ๐ ๒๓๓๓ ๓๔๓๘

E-mail jindamas@most.go.th