

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๕ / ๗๓๖๘



ทวศ. 402:1
วันที่ 26 พ.ย. 61
เวลา 15.10

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
วันที่ 1995 8
วันที่ 26 พ.ย. 2551 เวลา 9.45

สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี-พนัสนิคม-(พานทอง)-(ท่าบุญมี)
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของการประปาส่วนภูมิภาค (ระยะที่ ๑)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๓๖๘๐๗
ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี-พนัสนิคม-(พานทอง)-(ท่าบุญมี) ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ระยะที่ ๑) ของการประปาส่วนภูมิภาค ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรยืนยันความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามที่ได้แจ้งกระทรวงมหาดไทยเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีแล้วเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ดังนี้

๑. เห็นควรให้ความเห็นชอบโครงการปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี-พนัสนิคม-(พานทอง)-(ท่าบุญมี) (ระยะที่ ๑) ปี ๒๕๖๐ ของการประปาส่วนภูมิภาค วงเงินลงทุนรวม ๒,๘๘๘.๐๔๕ ล้านบาท โดยใช้แหล่งเงินจากเงินอุดหนุนร้อยละ ๗๕ และเงินกู้ในประเทศร้อยละ ๒๕ เนื่องจากเป็นโครงการที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาให้สามารถบริการน้ำประปาแก่ผู้ใช้น้ำในพื้นที่โครงการได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมภาคการผลิตและเศรษฐกิจในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการให้การประปาส่วนภูมิภาคดำเนินโครงการดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ และสำนักงบประมาณได้จัดสรรเงินลงทุนในส่วนของเงินงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการไว้ให้แล้ว ตลอดจนโครงการดังกล่าวจะช่วยให้การประปาส่วนภูมิภาคมีสภาพคล่องทางการเงินเพื่อใช้สำหรับลงทุนโครงการให้บริการน้ำประปาในเขตพื้นที่ห่างไกลและไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนได้ต่อไป

๒. เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ เห็นควรให้การประปาส่วนภูมิภาคดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ จัดทำแนวทางหรือแผนบริหารจัดการความเสี่ยงด้านปริมาณน้ำดิบในส่วนที่เกินจากแผนการขยายความจุอ่างเก็บน้ำคลองหลวงของกรมชลประทาน (ประมาณ ๑ ล้านลูกบาศก์เมตร) เพื่อให้เพียงพอต่อการเพิ่มกำลังการผลิตตามเป้าหมายของโครงการ (๙๖,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน) รวมทั้งควบคุมค่าใช้จ่ายในการผลิตและการบริหารจัดการโครงการให้อยู่ในกรอบแผนดำเนินงาน เพื่อให้โครงการมีความคุ้มค่าตามเป้าประสงค์ของโครงการและไม่เกิดผลกระทบกับฐานะการเงินขององค์กร

/๒.๒ ให้ความสำคัญ ...

๒.๒ ให้ความสำคัญในขั้นตอนการออกแบบรายละเอียดก่อสร้าง (Detail Design) ที่จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดน้ำสูญเสียตั้งแต่เริ่มต้นดำเนินโครงการ และมีแผนหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาทันทีกรณีมีน้ำสูญเสียเกิดขึ้น รวมทั้งเร่งจัดทำแผนการลงทุนเพื่อปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำ ศึกษาแนวทาง รูปแบบ และกลไกการติดตามอัตราน้ำสูญเสีย โดยกำหนดเป้าหมายอัตราน้ำสูญเสียหรือตัวชี้วัด (KPI) ด้านน้ำสูญเสียของการประปาส่วนภูมิภาคโดยโครงการที่ก่อสร้างใหม่ให้มีอัตราน้ำสูญเสียร้อยละ ๑๐ สำหรับภาพรวมขององค์กรให้มีอัตราน้ำสูญเสียที่ร้อยละ ๒๐ เพื่อผลักดันให้เกิดประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาด้านน้ำสูญเสียได้อย่างเป็นรูปธรรมเร็วขึ้น

๒.๓ ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขอใช้พื้นที่ การจัดเตรียมความพร้อมและจัดหาผู้รับจ้างก่อนจะเริ่มโครงการ เพื่อลดปัญหาการดำเนินโครงการล่าช้า รวมทั้งจัดทำแผนด้านการจราจรในช่วงระหว่างก่อสร้างโครงการ ติดตามและกำกับกำกับการดำเนินงานของผู้รับจ้างให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การดำเนินโครงการส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและประชาชนให้อยู่ในระดับน้อยที่สุด

๒.๔ เร่งรัดการเบิกจ่ายลงทุนให้ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๕ ของกรอบเบิกจ่ายที่ได้รับอนุมัติไว้จากคณะรัฐมนตรี โดยเฉพาะโครงการลงทุนขนาดใหญ่ เนื่องจากที่ผ่านมาการประปาส่วนภูมิภาคดำเนินการได้เพียงประมาณร้อยละ ๖๐ - ๗๐ เท่านั้น

๓. เห็นควรให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทานเร่งพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำต้นทุน เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนตามแผนงานโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development หรือ EEC) ที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการแล้ว และเสนอของบประมาณเพื่อเพิ่มปริมาณความจุอ่างเก็บน้ำคลองหลวงและดำเนินการให้สอดคล้องกับระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ นอกจากนี้ เห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาแนวทางการจัดหาแหล่งน้ำอื่นเพิ่มเติมเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อมาสนับสนุนการจัดตั้งโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกตามนโยบายของรัฐบาล

๔. เห็นควรให้การประปาส่วนภูมิภาคจัดทำแผนลดน้ำสูญเสียที่จะแสดงให้เห็นได้ว่าการประปาส่วนภูมิภาคจะสามารถลดน้ำสูญเสียได้ตามเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ โดยรวมถึงการลงทุนเปลี่ยนท่อประปาที่หมดอายุการใช้งาน และให้สำนักงานฯ ติดตามและนำมารายงานให้คณะกรรมการฯ ทราบภายใน ๓ เดือน รวมทั้งให้การประปาส่วนภูมิภาคศึกษาวิจัยนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการลดน้ำสูญเสียต่อไป


๕. เห็นควรให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณากำหนดแนวทางการจัดตั้งองค์กรกำกับดูแลกิจการน้ำ (Regulator) และเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา เพื่อกำกับการประกอบกิจการน้ำของภาครัฐและเอกชนเพื่อให้ประชาชนได้รับน้ำประปาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพมาตรฐานเดียวกันในราคาเป็นธรรมทั้งแก่ผู้ให้บริการและผู้รับบริการ นอกจากนี้ เห็นควรให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาแนวทางการจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสียไว้ในค่าน้ำประปา โดยพิจารณาทบทวนข้อกฎหมายหรือระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

๖. การพัฒนาน้ำต้นทุนในพื้นที่ EEC ในระยะต่อไปจะมีความสำคัญอย่างยิ่งในการสนับสนุนการขยายตัวของภาคเกษตรและอุตสาหกรรมในพื้นที่ ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล อย่างไรก็ตามการพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนในพื้นที่ดังกล่าว จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชนในพื้นที่ เพื่อลดผลกระทบจากการพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนเพิ่มเติม ดังนั้น เพื่อให้มีการพัฒนาภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องในช่วงที่การพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนเพิ่มเติมยังอยู่ระหว่าง

การดำเนินการเห็นควรให้สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พิจารณาแนวทางการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่ เพื่อนำน้ำที่บำบัดแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ และจัดทำมาตรการจูงใจให้ภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระบบการผลิต ซึ่งจะช่วยให้การใช้ทรัพยากรน้ำในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายทศพร ศิริสัมพันธ์)

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ

โทร ๐ ๒๒๘๒ ๙๑๖๐

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๘๖๐

E-mail: Soontraluck@nesdb.go.th