

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๒๗/๓๓๘

กพร. 4๘๒.1...
วันที่ 1๕.๕.๖๒
เวลา 1๕.13...

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส30158
วันที่ : ๕๙๘๘/๖๒
วันที่ : 18 ม.ค. 62 เวลา : 14:02

สำนักงานงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๗ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง โครงการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ ๑๑๕ เควี เพื่อทดแทนและเพิ่มความสามารถในการจ่ายไฟไปยังเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๔๓๕๕๕ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงมหาดไทยได้เสนอโครงการก่อสร้างสายเคเบิล ใต้น้ำ ๑๑๕ เควี เพื่อทดแทนและเพิ่มความสามารถในการจ่ายไฟไปยังเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังนี้

๑. อนุมัติให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินโครงการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ ๑๑๕ เควี เพื่อทดแทนและเพิ่มความสามารถในการจ่ายไฟไปยังเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวงเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น ๒,๑๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยใช้เงินกู้ในประเทศ จำนวน ๑,๕๙๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท และเงินรายได้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน ๕๓๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒. เห็นชอบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกู้เงินในประเทศ ภายในกรอบวงเงิน ๑,๕๙๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นเงินลงทุนของโครงการดังกล่าว โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะทยอยดำเนินการกู้เงินตามความจำเป็นจนกว่างานจะแล้วเสร็จ

๓. ขอม่อนผันการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แผนแม่บทการจัดการปะการังของประเทศ ในการดำเนินโครงการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ ๑๑๕ เควี เพื่อทดแทนและเพิ่มความสามารถในการจ่ายไฟไปยังเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รวมทั้งขอให้พิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น


สำนักงานงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า โครงการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ ๑๑๕ เควี เพื่อทดแทนและเพิ่มความสามารถในการจ่ายไฟไปยังเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นการดำเนินการเพื่อรองรับการจ่ายไฟไปยังเกาะสมุย ทดแทนสายเคเบิลใต้น้ำวงจรที่ ๑ ระบบ ๓๓ เควี ที่มีอายุครบ

/การใช้งาน...

การใช้งาน ๓๐ ปี ในปี ๒๕๖๐ สายเคเบิลใต้น้ำ วงจรที่ ๒ ระบบ ๑๑๕ เควี ชนิด Oil Filled ที่ชำรุด และสายเคเบิลใต้น้ำ วงจรที่ ๔ ระบบ ๑๑๕ เควี ชนิด XLPE ที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากโดนสมอเรือเกี่ยว และเป็นการพัฒนาระบบไฟฟ้า ลดความเสียหายจากไฟฟ้าดับ และเพิ่มขีดความสามารถและความมั่นคงในการจ่ายไฟฟ้าในพื้นที่เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจค่อนข้างสูง รวมทั้งเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน อันสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม วงเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น จำนวน ๒,๑๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยใช้เงินกู้ในประเทศ จำนวน ๑,๕๙๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท และเงินรายได้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน ๕๓๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามนัยมาตรา ๔๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะทยอยดำเนินการ กู้เงินตามความจำเป็นจนกว่างานจะแล้วเสร็จโดยไม่เป็นการระงับประมาณ จึงเห็นสมควรที่คณะกรรมการ จะพิจารณาอนุมัติให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินโครงการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ ๑๑๕ เควี เพื่อทดแทน และเพิ่มความสามารถในการจ่ายไฟไปยังเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ อย่างไรก็ดี เพื่อให้การดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์สูงสุด ควรกำหนดมาตรการ การดำเนินงาน การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการและควบคุมการดำเนินงานด้วยความรอบคอบ โดยคำนึงถึงความสามารถในการชำระหนี้และการกระจายภาระการชำระหนี้ที่เหมาะสม รวมทั้ง เห็นสมควรให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการก่อหนี้และบริหารหนี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัดด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณองค์การบริหารรูปแบบพิเศษและรัฐวิสาหกิจ

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๒๑๒๐

โทรสาร. ๐ ๒๒๗๓ ๙๙๑๔