



ที่ ทส ๐๒๒๐.๒/๓ ๒ ๑ ๙

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๙๒ ซอยพหลโยธิน ๗ ถนนพหลโยธิน
แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการก่อสร้างอาคาร
ประเภทควบคุมการใช้ พ.ศ.

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล) ๓๕๙๙๖ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอความเห็นเรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารประเภทควบคุมการใช้ พ.ศ. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้

๑. เพื่อให้สอดคล้องตามที่ระบุในข้อ ๓ คำนิยาม “วัสดุตกแต่งผิวผนังและผิวฝ้าเพดานภายใน” และ “ระบบผนังกระจก” ที่กล่าวถึงวัสดุที่ใช้ในการป้องกันเสียง เห็นควรแก้ไขข้อความในข้อ ๙ วรรค ๑ ข้อ ๑๐ วรรค ๑ และข้อ ๒๑ วรรค ๒ ดังนี้

๑.๑ ควรแก้ไขข้อความในข้อ ๙ วรรค ๑ เป็นดังนี้ “ในการใช้วัสดุตกแต่งผิวผนังและผิวฝ้าเพดานภายในของอาคาร ให้คำนึงถึงคุณสมบัติของวัสดุเกี่ยวกับการลามของไฟในอาคาร การลุกติดไฟอย่างรวดเร็ว และการเกิดควันของวัสดุ และการป้องกันเสียง”

๑.๒ ควรแก้ไขข้อความในข้อ ๑๐ วรรค ๑ เป็นดังนี้ “ในการใช้วัสดุตกแต่งผิวพื้นภายในให้คำนึงถึงคุณสมบัติของวัสดุเกี่ยวกับการลุกติดไฟอย่างรวดเร็ว และการเกิดควันของวัสดุ และการป้องกันเสียง”

๑.๓ ควรแก้ไขข้อความในข้อ ๒๑ วรรค ๒ เป็นดังนี้ “ระบบผนังกระจก นอกจากต้องได้รับการออกแบบและติดตั้งให้สามารถต้านทานแรงลมตามวรรคหนึ่งแล้ว ยังต้องคำนึงถึงการยึดหดตัวของผนังเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิ และการป้องกันเสียงด้วย”

๒. ควรมีการสร้างการรับรู้ และความเข้าใจกับเจ้าของโครงการ ผู้ออกแบบ และผู้ก่อสร้างอาคาร เมื่อร่างกฎกระทรวงดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และผ่านการตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรารุช ศิลปอาชา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานปลัดกระทรวง

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๑๑๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cpl.o.mnre@hotmail.com